

### भूल सुधार -2

यूको बैंक, सामान्य प्रशासन विभाग, अंचल कार्यालय, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली की तीन लिफ्टों को नई लिफ्टों से बदलने हेतु

विक्रेताओं द्वारा की गई पूछताछ के कारण हम मूल्य निविदा (प्राइस बिड) में भूल सुधार - 2 प्रस्तुत कर रहे हैं :-

- (1) लिफ्ट फंक्शनिंग के लिए तलों की कुल संख्या G+5 नहीं, बल्कि G+4 होगी।
- (2) लिफ्ट का ऑपरेशन साइट की हालत के अनुसार सिंप्लैक्स या डुप्लैक्स हो सकती है।
- (3) लिफ्टों के दरवाजे में विजन पैनल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे सुरक्षा में कमी आएगी और सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है।
- (4) डबल अर्थिंग, ईएलसीबी/आरसीसीबी बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अस्थायी वायरिंग निविदाकर्ता द्वारा की जाएगी।

---

सामान्य प्रशासन विभाग, यूको बैंक, अंचल कार्यालय, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

General Administration Dept., UCO Bank, Zonal Office, 5, Sansad Marg, New Delhi -110001

फोन Phone: 011-49498247

ई मेल-E-mail: [zo.newdelhi.gad@ucobank.co.in](mailto:zo.newdelhi.gad@ucobank.co.in)